



제12-0471호

안 전 인 증 서

통일방폭전기(주)

경기 광주시 오포읍 매자리길27번길100

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

SUMMING BOX

형식·모델 / 용량·등급 / 인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
TI-SBEX	Max AC 250V, 16A / DC 24V 1A Ex d'IB T4 (IP66)	12-GA2B0-0471

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

1. Tamb = -20℃ ~ +40℃
2. 용기에 기준압력의 1.5배(0.85MPa)에서 압력시험 후 출고할 것

2012년 08월 13일

원본대조필



한국가스안전공사 사장

